

Российской Федерации
Свердловская область
городской округ Краснотурьинск
муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 32»

624440 Свердловская обл.,
г. Краснотурьинск, ул. Попова, 46
тел./факс 8 (34384) 6-30-40
e-mail: ou32_kras-tur@bk.ru
сайт <http://school32.krasnoturinsk.org/>
06.10.2023 № 158

Главному государственному инспектору
ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО по пожарному надзору

И.А. Гринвальду

**Отчет по выполнению предостережения
о недопустимости нарушений обязательных требований**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предостережению
от 09.08.2023 № 2308/017-66/31ПНН

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сведения об исполнении
1.	Эвакуационный выход из помещения раздевалки не отделен от подвального помещения глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	Составлена смета на установку противопожарной двери на сумму 28443,77. Срок исполнения: июль-август 2024г.
2.	Допускается выступ в полу, образованный трубой, на путях эвакуации из подвального помещения в правой части здания	Составлена смета на ремонтные работы на путях эвакуации (утопление труб в пол) на сумму 117209,80 Срок исполнения: июль-август 2024г.
3.	Выполнена менее 1,2м ширина дверного проема центрального входа в здание школы, при числе эвакуирующихся более 50 человек	Будет выполнено до 01.09.2024г.

Сметы сданы в экономический отдел МАОУ для планирования бюджета на 2024г.

Директор



Н.В. Серебрякова

Исп. Бойченко О.А.
89089079293